

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«04» марта 2024 г., 55240061000209755497
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому
административному округу г.Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Омской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» марта 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2403/002-55/52-В/ПИВ

(дата и время составления предписания)

г. Омск, ул. С. Стальского, 86

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «04» марта 2024 г., № 2403/002-55/52-В/ПИВ, учетный номер проверки 55240061000209755497.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Сивоха Евгений Сергеевич – начальник отделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области
(государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномочиваемого) на проведение инспекционного визита. При имени инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визита была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемым лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Омская, г Омск, ул Молодогвардейская, Дом 8

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) исполнения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 18"
ИНН 5505023513, адрес регистрации юридического лица: 644058, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК,
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА, 8

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее фактиль, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «13» марта 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «13» марта 2024 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

00 час 30 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по визитным контролируемым лицам)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки (группа «Смешарики» на 2 этаже) (ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: 644058, Омская область, город Омск, улица Молодогвардейская, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

02.12.2024

2. На путях эвакуации в коридорах и на лестничной клетке не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: 644058, Омская область, город Омск, улица Молодогвардейская, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

02.12.2024

3. система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание технических средств, установленных на проездах и подъездах (ворот), а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки технических средств (ворот) на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки) (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: 644058, Омская область, город Омск, улица Молодогвардейская, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водосмам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Срок устранения нарушения:

02.12.2024

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, касающиеся должностных лиц, нарушивших обязательные требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, иные правовые акты государственного (муниципального) органа, являющиеся предметом исполнительного надзора, срок устранения нарушения)

Начальник отделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору) Сивоха Евгений Сергеевич

(должность, фамилия, инициал инспектора (руководителя группы инспекторов)



подпись

Сивоха Евгений Сергеевич - начальник отделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору), телефон: 83812401790, e-mail: tond_lao@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

по доверенности Сова Сова Сергеевич А. В

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «05» минут «13» 03 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)