

**БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ОМСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 13»**

644027, г.Омск, ул. Н.Кузнецова, 4 «а»

Тел. (3812)536-797

ИНН 5506038343

КПП 550601001

ОГРН 1025501255867

e-mail : dc-13@mail.ru


**План
мероприятий по устранению Предписания Роспотребнадзора
№ 562 от 23.03.2022 года**

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению	Сроки выполнения	Предварительная сумма	Отметки выполнения	ответственный
1.	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и норматива зданий. Строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предполагаемого использовать для осуществления образовательной деятельности на действующее название – п.1.4 СанПиН 2.4.3648-20,	Провести исследование технического состояния системы вентиляции в групповых ячейках	05.11.2023 – 01.09.2025	200.000 т	При наличии финансирования	заведующий
2.	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха – в групповых ячейках п.п.2.7.1,2.7.4.СП2.4.3648-20	1.Направлены служебные в деп образования на выделение финансирования	05.11.2023 – 01.09.2025	200.000 т	При наличии финансирования	заведующий

П.2; П.3; П.5; П.6; П.7 Предписания № 562 от 23.03.2022 года выполнены в полном объеме и сняты с контроля.

П.4 выполнен частично(прачечная, пищеблок).

Заведующий БДОУ



О.А.Прокопьева