

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**  
**№ 124**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад № 18.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644058, г. Омска, ул.  
Молодогвардейская, 6, (3812)45-45-53, ds18\_1980@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 639 кв.м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4141 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1962, год последнего капитального ремонта: 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 04.08.2018 г., капитального – не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 18», БДОУ г. Омска «Детский сад № 18».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644058, г. Омска, ул.  
Молодогвардейская, 6, (3812)45-45-53, ds18\_1980@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,  
собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,  
муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования  
Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644043, г. Омск,  
ул. К.Либкнехта, д.33, тел (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 120, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на ул. 6-я Станционная имеется остановка общественного транспорта «Школа № 110», автобус № 26,55,89,115,124, маршрутное такси № 64,319,353,362,903.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 240 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 2-4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), дефекты покрытия.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
-------------------------------------	--

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	А
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		10-14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		15-18
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ДЧ-В		17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		20,21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		22

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)**

в настоящее время доступен условно - ДУ

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		-			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		-			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.					
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги			1	Предусмотреть стрелки-указатели, специальные знаки доступности. Устранить дефекты покрытия.	до 01.09.2023
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
месту жительства инвалида					
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		<p>Организовать парковку, на которой предусмотреть 10 % мест (но не менее одного места) для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6м.</p> <p>Нанести дорожную разметку и установить знак на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м. «Зона ответственности»</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Администрации ЛАО г. Омска	до 01.09.2023
				Лестница (наружная): на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающе тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Оборудовать навес и водоотвод.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>Дверь тамбура: понизить порог до 0,014м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6м от пола, нижняя - не выше 1,0м. при этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. Установить пиктограмму доступности объекта для инвалидов всех категорий на высоте</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>1,2-1,6м от уровня входной площадки. Предусмотреть контрастную маркировку на дверях в виде желтого круга диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9-1,2м. и 1,3-1,4м. Оборудовать кнопку вызова персонала на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные цвета.</p>	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		<p>Предусмотреть стрелки-указатели, специальные знаки доступности. Предусмотреть контрастную окрашенную полосу</p>	до 01.09.2023



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Оборудовать тактильную информацию.	до 01.09.2023
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Лестница (наружная): понизить высоту поручня до 0,9м., и дополнить нетравмоопасным завершением, выступающим за марш лестницы на 0,3м.	до 01.09.2023
4.8. Пандусы		1		Понизить высоту поручня до 0,9м., и дополнить нетравмоопасным завершением, выступающим за марш лестницы на	до 01.09.2023

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %	
				<p>Управленческие решения</p> <p>0,30м. Оборудовать поручень на высоте 0,7м. Также оборудовать поручни с другой стороны пандуса на высоте 0,9м., 0,7м. и 0,5м. Окрасить контрастным цветом площадки в начале и конце пандуса. Допускается для выявления границах поверхностей применение световых маячков или световых лент.</p> <p>Поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным по всей высоте.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до</p>

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Расширить дверь до 0,9м.	до 01.09.2023
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Дверь в коридоре: заменить дверной блок на двупольный, с шириной рабочей створки 0,9м. в свету. Предусмотреть группу, доступную для МГН.	до 01.09.2023
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Проинструктировать персонал.	1.09.2018
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов,			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			100		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			100		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0		

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	ремонт текущий, ремонт капитальный

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2023 г.г.  
в рамках исполнения п.3.6 Паспорта доступности  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "20" апреля 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "25" апреля 2018 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "03" мая 2018 года № 1.

Руководитель



(подпись)



(инициалы, фамилия)

Дата "03" мая 2018 года

